



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: ES033615

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado,

Cumplen con la norma:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Fabricante:

FIRE FOX, S.L.

Centro de producción:

C/ JUAN DE LA CIERVA, PARCELA 22-6C,
30169 - SAN GINÉS - MURCIA - ESPAÑA

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 08 / 10 / 2008

Fecha de actualización: 28 / 01 / 2026

Fecha de caducidad: 08 / 10 / 2026



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO n°: ES033615

Marca	Modelo	Tipo de Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias	Fecha
FIRE FOX	PG-1 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 1kg	-20°C/+60°C	5A 21B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-2 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 2kg	-20°C/+60°C	8A 34B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-3 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 3kg	-20°C/+60°C	13A 55B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-6 ABC NP F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	21A 113B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-6 ABC NP FA	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	27A 183B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-6 ABC NP FAE	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	34A 233B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-9 ABC NL1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 9kg	-20°C/+60°C	34A 144B	10/04/2014
FOX	PG-9 ABC NP FAE	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 9kg	-20°C/+60°C	43 A 233 B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-6 AB NP L1-F	Permanente, 15 bar	Agua + AFFF 1% 6 litros.	+5°C/+60°C	13A 144B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-6 AB NP L1-FA	Permanente, 15 bar	Agua + SOLBERG XGARD 3% 6 litros	+5°C/+60°C	21A 144B 25F	28/01/2026
FIRE FOX	PG-9 AB NP L1-F	Permanente, 15 bar	Agua + AFFF 1% 9 litros.	+5°C/+60°C	13A 233B	10/04/2014
FIRE FOX	FF-2 KG CO2	Permanente, 174 bar	CO2 2kg	-20°C/+60°C	34B	10/04/2014
FIRE FOX	FF-5 KG CO2	Permanente, 174 bar	CO2 5kg	-20°C/+60°C	89B	10/04/2014

Revisión: 1

Fecha de Revisión: 28/01/2026



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

